

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Одоевскому и Арсеньевскому
районам Тульской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

301440, Тульская область, рп. Одоев, ул. Первомайская, д.28 тел.: (48736)4-10-69,

301510, Тульская область, рп. Арсеньев, ул. Бандикова, д.32 тел.: (48733)2-13-71,

e-mail: ondupr.odoev.arsenievo@mail.ru

Акт внеплановой выездной проверки

от "08" декабря 2021 г., 10 час. 00 мин. № 118

(дата и время составления акта)

Тульская область, Арсеньевский район, рп. Арсеньев ул. Папанина, д. 8-а.

(место составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Заместителя Главного государственного инспектора по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области по пожарному надзору Заместителя начальника ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковником внутренней службы Мухина Николая Михайловича № 118 от 01.12.2021г. (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 71210061000201419202 от 01.12.2021г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Государственным инспектором по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области по пожарному надзору инспектором ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области лейтенантом внутренней службы Сафаряном Мхитаром Арсеновичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания, помещений и территорий МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тульская область, Арсеньевский район, рп. Арсеньев ул. Папанина, д. 8-а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Наименование: МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района

ИНН: 7121025595;

Юридический адрес: Тульская область, Арсеньевский район, рп. Арсеньево ул. Папанина, д. 8-а.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 02 " декабря 2021 г. 10 час. 30 мин. по "08" декабря 2021 г. 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи – не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр и истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 02 " декабря 2021 г. 10 час. 30 мин. по "02" декабря 2021 г. 11 час. 30 мин.

с " 06 " декабря 2021 г. 10 час. 00 мин. по "06" декабря 2021 г. 11 час. 00 мин.

с " 08 " декабря 2021 г. 09 час. 00 мин. по "08" декабря 2021 г. 10 час. 00 мин.

по месту: Тульская область, Арсеньевский район, рп. Арсеньево ул. Папанина, д. 8-а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Копия акта проверки системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах № 242 – СОУЭ от 02.09.2021
- 2) Копия акта проверки автоматической установки пожарной сигнализации № 241-АПС от 02.09.2021
- 3) Договор №25 от 16.04.2021
- 4) Протокол № 12/ПК испытания внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) 22.04.2021
- 5) Акт на периодическую проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей 14.04.2021
- 6) Сертификат соответствия № RU C-RU.A1064.B.00218/19
- 7) Журнал учёта противопожарного инструктажа на рабочем месте
- 8) Инструкция о мерах пожарной безопасности 11.05.2021
- 9) Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре
- 10) Инструкция по управлению ПКП АПС «Сигнал-20-м»
- 11) Копия приказа № 45 по комитету образования администрации муниципального образования Арсеньевский район от 29.04.2009 года
- 12) Должностная инструкция директора МО учреждения ДО «Дом детского творчества» МО Арсеньевский район.
- 13) Приказ о ПБ в образовательном учреждении № 76/1-п от 02.08.2021
- 14) График проведения обучения ПТМ и инструктажей по ПБ работником МОУ ДО «ДДТ» в 2021 - 2022 учебном году.

- 15) Сертификат соответствия № RU C-RU A1064.B.00218/19
 16) Коммерческое предложение № 28 12.05.2021
 17) Докладная записка 18.05.2021

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);
 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	План эвакуации выполнен не в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009.на втором этаже)	п. 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п.п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.
2	На объекте защиты не храниться техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний	п. 54 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 ст. 83 ч. 1 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.
3	Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.
4	Руководитель организации на 2 этаже не обеспечил наличие и исправное состояние механизмов	п. 29 ППР в РФ утвержденных постановлением	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского

	<p>для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.</p>	<p>правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	<p>творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.</p>
5	<p>Кабеля и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям</p>	<p>п. 4.5 СП «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013 И П. 6 гост 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.»</p>	<p>Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.</p>
6	<p>Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. На 2-ом этаже</p>	<p>п. 37 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	<p>Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.</p>
7	<p>Руководитель организации не обеспечил объект защиты на 2 этаже первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>	<p>п. 60 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	<p>Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.</p>
8	<p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей на 2 этаже не</p>	<p>п. 60 ППР в РФ утвержденных постановлением</p>	<p>Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО</p>

	ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	Арсеньевского района Ларина Т.Н.
9	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты на 2 этаже, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.	п. 407 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.
10	Руководителем организации допущена горючая отделка на путях эвакуации 2 этажа	ст. 134 ч. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.
11	Руководителем не применены основные строительные и с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 2-го этажа.	Ст. 52 ч. 5 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.
12	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных	п. 36 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.

	средств пожаротушения. На 2-ом этаже		
13	Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. На 2-ом этаже	п. 50 ППР в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.
14	Пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов на 2 этаже	Ст. 107 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	Директор МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества» МО Арсеньевского района Ларина Т.Н.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор по Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области по пожарному надзору инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области лейтенант внутренней службы
Сафарян Мхитар Арсенович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку)

Сафарян Мхитар Арсенович инспектор ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, (48736)4-10-69, ondpr.odoev.arsenievxo@mail.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

